



Công ty CP Kiểm định & Xây dựng KĐ.1

Phòng thí nghiệm LAS- XD 140

Địa chỉ: E11, Nguyễn Tất Thành, P. Phước Nguyên, TP Bà Rịa

BẢNG TỔNG HỢP CHỈ TIÊU CƠ LÝ CÁC MẪU ĐẤT

Công trình: NHÀ THỜ GIÁO XỨ SAO MAI

Địa điểm: TP. VŨNG TÀU, TỈNH BR - VT

Số thứ tự mẫu	Số hiệu mẫu thí nghiệm	Số hiệu điểm thăm dò	Số hiệu mẫu	Độ sâu mẫu đất		Thành phần hạt										Độ ẩm tự nhiên	Khối lượng thể tích tự nhiên	Khối lượng thể tích khô	Khối lượng riêng	Độ lỗ rỗng	Hệ số rỗng tự nhiên	Độ bão hoà	Giới hạn chảy	Giới hạn dẻo	Chỉ số dẻo	Độ sệt	Cắt phẳng (DS)		Hệ số nén lún	Tên đất theo quy phạm
						Sỏi sạn		Hạt cát				Hạt bụi		Hạt sét	Lực dính kết												Góc ma sát trong			
						Vừa	Nhỏ	Thô		Trung	Nhỏ	Bụi	To															Nhỏ		
				Từ	Đến	Đường kính các nhóm hạt (mm)																					W	γw	γc	γs
				10-5	5-2	2-1	1.0-0.5	0.50-0.25	0.25-0.10	0.10-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	<0.005	%	g/cm <sup>3</sup>	g/cm <sup>3</sup>	g/cm <sup>3</sup>	%	-----	%	%	%	%	-----	kG/cm <sup>2</sup>	độ	cm <sup>2</sup> /kG			
				m	m	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	g/cm <sup>3</sup>	g/cm <sup>3</sup>	g/cm <sup>3</sup>	%	-----	%	%	%	%	-----	kG/cm <sup>2</sup>	độ	cm <sup>2</sup> /kG		
8	150	HK1	M1	1,5	1,70		5,3	2,5	0,8	0,5	14,5	19,3	25,4	11,5	20,2	22,5	1,93	1,58	2,69	41,3	0,703	86,1	30,1	17,0	13,1	0,42	0,160	15°18’	0,032	Sét pha dẻo cứng

PHÒNG THÍ NGHIỆM LAS XD 140

TRƯỞNG PHÒNG

NGƯỜI TỔNG HỢP

Nguyễn Thị Thu Hiền